VKF Anerkennung Nr. 7477

Inhaber /-in
Rigips AG
Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
Schweiz

Hersteller /-in
Rigips AG
5405 Baden-Dättwil
Schweiz

Gruppe	232 - Bekleidungen von nicht-brennbaren Bauteilen
Produkt	GLASROC F STÜTZENBEKLEIDUNG
Beschreibung	Gipsplatte beidseitig mit Glasvlies armiert, für vierseitige kastenförmige Verkleidung von Stahlstützen
Anwendung	RF1
Unterlagen	MPA BS, Braunschweig: Ergänzung 'Nr. 477 (3294/2789)' (15.11.1989), Prüfbericht '3536/3257' (28.04.1989)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstand siehe Folgeseiten

Gültigkeitsdauer	31.12.2031
Ausstellungsdatum	30.10.2026
Ersetzt Dokument vom	31.07.2023

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Materialstärke D der Verkleidung in mm
(4-seitige, kastenförmige Verkleidungen von Stahlstützen)

	15	20	25	30	35	40
F 30	300	300	300	300	300	300
F 60	300	300	300	300	300	300
F 90	-	170	240	300	300	300
F 120	-	68	94	130	165	300

Legende:

U/A max in 1/m (Profilfaktor)
U = Innerer Umfang der Verkleidung in m
A = Querschnittfläche des Stahlprofils m2