



## VKF Anerkennung Nr. 10808

**Inhaber /-in**

Etex Building Performance GmbH  
St.-Peter-Str. 25  
4021 Linz  
Austria

**Hersteller /-in**

Etex Building Performance GmbH  
4021 Linz  
Austria

**Gruppe** 223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt** INTUMEX RS

**Beschreibung** Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechkassette mit aufquellender Einlage, Montage Wand beidseitig, Decke unterseitig

**Anwendung**

**Unterlagen** IBS, Linz: Prüfbericht 'Nr. 11264/1' (01.03.1999), Prüfbericht 'Nr. 12556/2' (22.05.2000)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2020

**Ausstellungsdatum** 13.12.2018

**Ersetzt Dokument vom** 16.12.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 10808**

**Inhaber /-in:** Etex Building Performance GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2020

**Ausstellungsdatum:** 13.12.2018

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PE	50-200	1.8-6.2	100	-	-
S 90	PE	50-200	1.8-7.7	-	150	-
S 90	PP 3S *	50-200	1.8-7.5	100	-	-
S 90	PP	50-200	1.8-7.7	-	150	-
S 90	PVC	40-200	1.8-7.7	100	-	-
S 90	PVC	40-200	1.8-7.7	-	150	-

\*Mehrschichtrohr

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe