



VKF Anerkennung Nr. 10808

Inhaber /-in

Etex Building Performance GmbH
St.-Peter-Str. 25
4021 Linz
Austria

Hersteller /-in

Etex Building Performance GmbH
4021 Linz
Austria

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt INTUMEX RS

Beschreibung Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechkassette mit aufquellender Einlage, Montage Wand beidseitig, Decke unterseitig

Anwendung

Unterlagen IBS, Linz: Prüfbericht 'Nr. 11264/1' (01.03.1999), Prüfbericht 'Nr. 12556/2' (22.05.2000)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Gültigkeitsdauer 31.12.2021

Ausstellungsdatum 14.12.2020

Ersetzt Dokument vom 13.12.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 10808

Inhaber /-in: Etex Building Performance GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2021

Ausstellungsdatum: 14.12.2020

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PE	50-200	1.8-6.2	100	-	-
S 90	PE	50-200	1.8-7.7	-	150	-
S 90	PP 3S *	50-200	1.8-7.5	100	-	-
S 90	PP	50-200	1.8-7.7	-	150	-
S 90	PVC	40-200	1.8-7.7	100	-	-
S 90	PVC	40-200	1.8-7.7	-	150	-

*Mehrschichtrohr

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe