

VKF Brandschutzanwendung Nr. 12497

Gruppe 224	Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	Merz&Benteli AG Freiburgstrasse 616 3172 Niederwangen/Bern Schweiz	
Hersteller	Merz&Benteli AG 3172 Niederwangen/Bern Schweiz	
Produkt	GOMASTIT FIRESIL 90	
Beschrieb	Fugenfüllung aus PUR-Rundschnur, Fugenabschluss mit GOMASTIT FIRESIL 90, Bmax=33mm, Hmin=100mm	
Anwendung		
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3404/1020-3' (19.12.2000)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	09.11.2016	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	09.11.2011	kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

