



VKF Anerkennung Nr. 17571

Inhaber /-in

Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 28
8047 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

Siemens Schweiz AG
8047 Zürich
Schweiz

Gruppe 601 - Brandmeldesysteme

Produkt Sinteso

Beschreibung

Brandmeldesystem bestehend aus:
- Brandmelderzentralen und Bedienungskonsolen
- automatischen Brandmeldern
- Handfeuermeldern
- Ein-/Ausgabemodulen, Alarmgeber
- Sonderanwendungen

Anwendung Brandmeldesystem in Gebäuden

Unterlagen

VDS, Köln: ZE 'S 206109' (27.03.2025), Zertifikat 'S 206109' (04.02.2014), Prüfbericht 'BMA 09026' (17.02.2009), Prüfbericht 'BMA 07008' (26.01.2007), Prüfbericht 'BMA 10064' (28.05.2010), PB '180473-AU01+BZA02-PB01' (30.04.2019), Prüfbericht 'BMA 11097' (02.03.2012), PB '232118-AU01+BZA02-PB01' (05.06.2024); VDE, Offenbach: Prüfbericht 'BMA 12089' (21.05.2012), Prüfbericht 'Nr. BMA 12150' (26.11.2012), PB '150594-AU03+BZA03-PB01' (03.02.2017), PB '181929-AU01+BZA02-PB01' (14.08.2019), PB '211716-AU02+BZA01-PB01' (23.06.2023)

Prüfbestimmungen EN 54-13

Beurteilung Entspricht den Bestimmungen der VKF

Gültigkeitsdauer 31.12.2027

Ausstellungsdatum 15.07.2025

Ersetzt Dokument vom 03.07.2025

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Komponenten

Name/Type	Hersteller	Prüfnorm
Brandmeldezentrale		
FC2020	Siemens	EN 54-2, EN 54-4
FC2030	Siemens	EN 54-2, EN 54-4
FC2040	Siemens	EN 54-2, EN 54-4
FC2060	Siemens	EN 54-2, EN 54-4
FC2080	Siemens	EN 54-2, EN 54-4
Bedienungseinheit		
FT2040	Siemens	EN 54-2, EN 54-4
FT2080	Siemens	EN 54-2, EN 54-4
Löschsteuereinheit		
XC1001-A	Siemens	EN 54-2, EN 54-4
XC1003-A	Siemens	EN 54-2, EN 54-4
XC1005-A	Siemens	EN 54-2, EN 54-4
Energieversorgungseinrichtung		
SV 24V/150W	Siemens	EN 54-4
FP2015-A1	Siemens	EN 54-4
FP120-Z1	Siemens	EN 54-4
AES 24V 3A	SLAT	EN 54-4
AES 24V 8A	SLAT	EN 54-4
Feuerwehrbedienteil		
FTO2004-C1	Siemens	SN 054002
FTO2010-A1	Siemens	SN 054002
Optischer Rauchmelder		
FDO221	Siemens	EN 54-7, EN 54-17
FDO241	Siemens	EN 54-7
OP110	Siemens	EN 54-7
OH110	Siemens	EN 54-7
Mehrkriterienmelder		
FDOOT221	Siemens	EN 54-7, EN 54-17
FDOOTC241	Siemens	EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17
FDOOT241-A9	Siemens	EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17
FDOOT241-A9-Ex	Siemens	EN 54-5, EN 54-7
FDOOT241-A5	Siemens	EN 54-5, EN 54-7
FDOOT241-A	Siemens	EN 54-5, EN 54-7



Wärmemelder

FDT221	Siemens	EN 54-5, EN 54-17
FDT241	Siemens	EN 54-5
HI110	Siemens	EN 54-5
HI112	Siemens	EN 54-5

Flammenmelder

FDF242	Siemens	EN 54-10, EN 54-17
FDF242-EX	Siemens	EN 54-10
FDF241-9	Siemens	EN 54-10, EN 54-17
DF1101A-Ex	Siemens	EN 54-10
Spectrex 40/40I	Rosemount Inc.	EN 54-10
Spectrex 40/40C-I, 40/40C-M	Rosemount Inc.	EN 54-10
Spectrex 40/40D-I, 40/40D-M	Rosemount Inc.	EN 54-10

Handfeuermelder

FDM221, FDM223	Siemens	EN 54-11
FDM223H, FDM223-Ex	Siemens	EN 54-11, EN 54-17
FDM225, FDM226	Siemens	EN 54-11, EN 54-17
FDM224, FDM224H	Siemens	EN 54-11, EN 54-17
FDM1101, FDM1101A	Siemens	EN 54-11
DM1103, DM1103H	Siemens	EN 54-11
DM1104	Siemens	EN 54-11
C31, dC31	W.Vershoven GmbH	EN 54-11

Kurzschlussisolatoren

FDCL221, FDCL221-M	Siemens	EN 54-17
--------------------	---------	----------

Eingangs- /Ausgangsgeräte

FDCI221, FDCI222	Siemens	EN 54-17, EN 54-18
FDCAI221	Siemens	EN 54-17, EN 54-18
FCA2005-A1	Siemens	EN 54-18
FDCIO221, FDCIO222	Siemens	EN 54-17, EN 54-18
FDCIO223	Siemens	EN 54-17, EN 54-18
FT2001-A1	Siemens	EN 54-17, EN 54-18
DC1192	Siemens	EN 54-17, EN 54-18
FN2006-A1, FN2007-A1	Siemens	EN 54-18
FN2002-A1	Siemens	EN 54-18
FDCL221-Ex	Siemens	EN 54-18
FDCI223	Siemens	EN 54-17, EN 54-18
FT2010, FT2011	Siemens	EN 54-17, EN 54-18



Alarmgeber akustisch, -optisch

FDS221, FDS229	Siemens	EN 54-3, EN 54-17
FDSB221	Siemens	EN 54-3
FDSB228, FDSB229	Siemens	EN 54-3
FDSB291, FDSB292	Siemens	EN 54-3
Roshni LP	Cooper Fulleon	EN 54-3
Roshni LX Wall Base	Cooper Fulleon	EN 54-23
Solista LX Ceiling	Cooper Fulleon	EN 54-23
Solista LX Wall	Cooper Fulleon	EN 54-23
Symphoni LX Wall Base	Cooper Fulleon	EN 54-23
FDS224	Siemens	EN 54-3, EN 54-17
FDS225	Siemens	EN 54-3, EN 54-17
FDS226	Siemens	EN 54-3, EN 54-17
FDS227	Siemens	EN 54-3, EN 54-17
FDSB226	Siemens	EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23
FDSB227	Siemens	EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23
Squashni	Eaton Electrical / Gwent	EN 54-3
Symphoni HO	Eaton Electrical / Gwent	EN 54-3

Sonderanwendungen

Name/Type	Hersteller	Prüfnorm
-----------	------------	----------

Bestandteile, die Hochfrequenz-Verbindungen nutzen

FDM273 (Swing)	Siemens	EN 54-25
FDCW241 (Swing)	Siemens	EN 54-25
FDOOT271 (Swing)	Siemens	EN 54-25

Rauchmelder: Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip

FDL241-9	Siemens	EN 54-12
OSID	Xtralis	EN 54-12
FDL242	FFE Limited	EN 54-12

Rücksetzbare linienförmige Wärmemelders

FibroLaser III	Siemens	EN 54-22
LWM-2 ProReact	Thermocable	EN 54-22
LWM-2 VdS	Theemocable	EN 54-22

Ansaugrauchmelder

FDA221, FDA 241	Siemens	EN 54-20
Titanus MicroSens,	Wagner	EN 54-20
Titanus RackSens	Wagner	EN 54-20
Titanus ProSens	Wagner	EN 54-20
Titanus TopSens	Wagner	EN 54-20
Titanus SuperSens	Wagner	EN 54-20
FDA261, FDA 262	Siemens	EN 54-20
FDA222, FDA 242	Siemens	EN 54-20

Rauchmelder für die Überwachung von Lüftungsleitungen

FDBZ290	Siemens	EN 54-27
FDBZ292	Siemens	EN 54-27