




Reconnaissance AEAI N° 20724

Titulaire	Fabricant
Forster Profilsysteme AG Amriswilerstrasse 50 9320 Arbon Schweiz	-
Groupe	242 - Portes coupe-feu avec vitrage
Produit	FORSTER PRESTO 50/60S
Description	Porte à deux battants en profilé d'acier, vitrage INTERFLAM E (13mm, Lmax=2790mm, Smax=3,46m ²), serrure à clenche unique avec verrouillage supplémentaire vers le haut, huisserie métallique avec joints
Utilisation	E 60 Btest=1860mm, Htest=2930mm pm / pm avec poids spécifique bas / pl Utilisation voir pages suivantes
Documentation	CTICM, Maizières-les-Metz: Rapport d'essai '06-v-137' (06.06.2006); ift, Rosenheim: Rapport d'expertise '20-003108-PR01 (GAS-C04-01-de-01)' (28.01.2021)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1634-1
Appréciation	Classe de résistance au feu E 60
Durée de validité	31.12.2025
Date d'édition	15.12.2021
Remplace l'attestation du	02.03.2021
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie	
 Marcel Donzé	
 Gérald Rappo	



Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais de blocs-portes et de blocs-fermetures est indiqué dans la norme EN 1634-1:2000, chap. 13. Ce chapitre expose les modifications admissibles par rapport aux éléments qui ont été soumis à l'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation ou des calculs supplémentaires.

VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES

L'amplitude des variations dimensionnelles est dépendante du fait que le temps de classification a été juste atteint (catégorie A) ou dépassé (catégorie B).

Portes pivotantes ou battantes

- Grandeur maximale selon l'extension du domaine d'application

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTIONS

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, la construction du bloc-porte doit être identique à celle de l'essai. Le nombre de vantaux et le mode de fonctionnement (coulissant, battant, etc.) ne doivent pas être modifiés.

Constructions en acier

- Il est permis d'accroître les dimensions des enveloppes d'acier autour des dormants pour recevoir des constructions support plus épaisses. Il est permis d'augmenter l'épaisseur de l'acier de 25% au maximum.

Constructions vitrées

- Le type de verre et la technique de fixation, y compris le type et le nombre de fixations, ne doit pas changer par rapport à ceux soumis aux essais.
- Il est permis de diminuer le nombre de baies vitrées et les dimensions de chaque vitrage, mais il ne faut pas les augmenter au-delà des dimensions du vitrage soumises aux essais.
- La distance entre le bord du vitrage et le périmètre du vantail ou la distance entre les baies vitrées ne doit pas être réduite. La largeur minimale de la frise est de 70mm.

Finitions décoratives

- Lorsque la finition de peinture n'est pas censée contribuer à la résistance au feu de la porte, d'autres peintures sont acceptables et il est permis de les ajouter aux ouvrants ou aux dormants.

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Rapport d'expertise, ift Rosenheim, n° 20-003108-PR01 (GAS-C04-01-de-01) du 28.01.2021

- Profilé: acier
- Vide de cadre sans verrouillage supplémentaire vers le haut Bmax=2180mm, Hmax=2500mm
- Vide de cadre avec verrouillage supplémentaire vers le haut Bmax=2180mm, Hmax=3000mm
- Vitrages: E Lmax Smax

Pyrogard T-EW90/13-1	≥13mm	2319mm	3.06m ²
Pyrogard T-EW60/13-2	≥13mm	2870mm	3.76m ²
Pyrogard T-EW60/13-2 VI	≥26mm	2290mm	1.97m ²
Contraflam Lite 60	≥14mm	2870mm	3.76m ²
Contraflam Door Lite	≥11mm	2225mm	2.16m ²
- Panneaux E Lmax Smax

GKF 2x13mm, des 2 côtés tôle d'acier 1mm	28mm	1724mm	1.99m ²
--	------	--------	--------------------
- Quincaillerie diverse