


VKF Brandschutzanwendung Nr. 22484

Gruppe 171	Klebstoffe, Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	Merz&Benteli AG Freiburgstrasse 616 3172 Niederwangen/Bern Schweiz	
Hersteller	Merz&Benteli AG 3172 Niederwangen/Bern Schweiz	
Produkt	MERBENIT FS30	
Beschrieb	Fugendichtungsmasse auf MS-Polymer-Basis, RD=1524kg/m3	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '921936-16-0227-01-A' (02.05.2016)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	09.11.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	


Michael Binz


Gérald Rappo

