



VKF Anerkennung Nr. 23094

Inhaber /-in

FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Hersteller /-in

FeuerschutzTeam AG
5505 Brunegg
Schweiz

Gruppe

262 - Bewegliche Schachtfronten

Produkt

FST SCHACHTWÄNDE EIN- ODER MEHRFLÜGLIG EI30-RF1 VOLL

Beschreibung

Bewegliche Schachtfront aus SASMOPLAN-Platten (2x18mm), D=36mm, gefälzt,
INTUMEX-Dichtungen, Rahmenkonstruktion aus SASMOPLAN-Platten, Dreifallenschloss

Anwendung

EI 30-RF1
Bgepr=821mm, Hgepr=2682mm
MBW/LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

IBS, Linz: Prüfbericht '10060926b' (17.02.2012), Prüfbericht '10092217a' (13.02.2012),
Gutachterliche Stellungnahme '12012312' (23.01.2012), Gutachterliche Stellungnahme
'11032905a' (05.01.2012), Gutachterliche Stellungnahme '13022710' (27.02.2013),
Gutachterliche Stellungnahme '13072508' (30.08.2013), Gutachterliche Stellungnahme
'316042001-1' (11.07.2016)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2022

Ausstellungsdatum

01.01.2020

Ersetzt Dokument vom

22.03.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 23094

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2022

Ausstelldatum: 01.01.2020

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz, Nr. 11032905a vom 05.01.2012

- Ausführungsvarianten gemäss Kapitel 5
- Vertikaler Zusammenschluss mit Trennwand Feuerschutzteam VKF Nr. 19163 / 19161 / 19162 / 20364 / 20365 / 20366 / 21800 / 21815
- Zulässige Grössenveränderungen:
Bewegliche Schachtfreie 1-flg: Bmax = 945mm, Hmax = 3085mm, Amax = 2.91m²
Bewegliche Schachtfreie 2-flg: Bmax = 1990mm, Hmax = 3085mm, Amax = 6.14m²
- Endlosanordnung der Elemente

Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz, Nr. 13022710 vom 27.02.2013

- Ausführungsvarianten gemäss Kapitel 5.2

Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz, Nr. 13072508 vom 30.08.2013

- Ausführungsvarianten:
SASMOPLAN-Platten (2x9mm)
GIFATEC 1100-Platten (1x18mm)
- Vertikaler Zusammenschluss mit Trennwand Feuerschutzteam VKF Nr. 24544

Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 316042001-1 vom 11.07.2016

- 5.1 Ausführungsvariante:
SASMOPLAN-Platte (18mm) mit Decklage CEMSPAN-/CEMCOLOR-Platte (18mm), D=36mm
- 5.2 Glaseinsatz:
FIRESWISSFOAM 30-15: Lmax = 2126mm, Amax = 0.89m²
- 5.3 Variante: schwellenlos
- 5.4 Einbau in zugehörige Tragkonstruktionen:
Vollwand VKF Nr. 19163, 24544
Rigips Alba 80mm VKF Nr. 20443, 22649
Rigips Schachtwand VKF Nr. 22514, 23521, 23823, 24166, 24167, 24170, 24178, 24558, 25205, 26619, 26624