

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 23118

Gruppe 171	Klebstoffe, Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	Hanno (Schweiz) AG Gewerbstrasse 10 4450 Sissach Schweiz	
Hersteller	Hanno GmbH & Co. KG 2325 Himberg bei Wien Austria	
Produkt	PISTOLEN-BRANDSCHUTZSCHAUM B1	
Beschrieb	Fugendichtungsmasse aus PUR-Schaumstoff, RD=14kg/m3	
Anwendung	RF2 (cr)	
Unterlagen	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '923561-17-0265-02' (21.06.2017)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	01.11.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

*M. Donzé*

Marcel Donzé

*G. Rappo*

Gérald Rappo

