

**Attestation d'utilisation AEAI n° 23118**

Groupe 171	Colles, joints d'étanchéité	
Requérant	Hanno (Schweiz) AG Gewerbstrasse 10 4450 Sissach Schweiz	
Fabricant	Hanno GmbH & Co. KG 2325 Himberg bei Wien Austria	
Produit	PISTOLEN-BRANDSCHUTZSCHAUM B1	
Description	Masse d'étanchement de joints en mousse PUR, PS=14kg/m3	
Utilisation	RF2 (cr)	
Documentation	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '923561-17-0265-02' (21.06.2017)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	01.11.2017	
Remplace l'attestation du	01.01.2015	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

Marcel Donzé

Gérald Rappo

