



VKF Technische Auskunft Nr. 23221

Inhaber /-in

Lindab AG
Industriestrasse 24
8112 Oelfingen
Schweiz

Hersteller /-in

MP3 SRL
35012 Camposampiero (PD)
Italy

Gruppe

504 - Brandschutzklappen und -abschlüsse

Produkt

LINDAB, BRANDSCHUTZKLAPPE WH45

Beschreibung

Brandschutzklappe (rund) mit Gehäuse aus Stahlblech,
Klappenblatt aus Kalziumsilikat (D=40mm).
Auslösung: elektrisch, thermisch
Dmax=800mm

Anwendung

Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände, Massivdecken und Leichtbauwände.
Mindeststärke der Massivwand: 100 mm / Mindeststärke der Massivdecke: 150 mm
Mindeststärke der Leichtbauwand: 100 mm
Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen" Ausgabe 2015 -
sowie der Herstellerangaben.

Unterlagen

CSI Bollatte: PB 'DC02/008/F12' (01.03.2012), PB 'DC02/009/F12' (01.03.2012), PB
'DC02/011/F12' (01.03.2012); Efector France, Mazierès-lès-Metz: PB '11-E-669'
(16.11.2011), PB '12-M-242' (21.06.2012), PB '12-U-430' (03.07.2012); CSI Bollatte: KB
'CSI 1626FR' (13.01.2011), KB 'CSI 1636FR' (10.03.2011), KB 'CSI 1645FR' (18.03.2011);
Efector France, Saint-Aubin: LB '1812-CPR-1007' (15.04.2021); Hersteller: LE '2.6'
(01.07.2019)

Prüfbestimmungen

EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom

31.12.2027
27.04.2022
17.05.2017

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher