



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Renseignement technique AEAI N° 23221

Titulaire
Lindab AG
Industriestrasse 24
8112 Oelfingen
Schweiz

Fabricant
MP3 SRL
35012 Camposampiero (PD)
Italy

Groupe 504 - Clapets et fermetures coupe-feu

Produit LINDAB, BRANDSCHUTZKLAPPE WH45

Description Clapet coupe-feu (rond), boîte en tôle d'acier, plaque du clapet en silicate de calcium (E=40mm).
déclenchement: électrique, thermique.
Emax=800mm

Utilisation Montage horizontal ou vertical dans paroi et plafond massif et parois légères.
Epaisseur min. de la paroi massive: 100 mm / Epaisseur min. du plafond massif: 150 mm
Epaisseur min. de la paroi légère: 100 mm
Utilisation et installation selon directive "Installations aérauliques" édition 2015 - et les spécifications du fabricant.

Documentation CSI Bollatte: RE 'DC02/008/F12' (01.03.2012), RE 'DC02/009/F12' (01.03.2012), RE 'DC02/011/F12' (01.03.2012); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: RE '11-E-669' (16.11.2011), RE '12-M-242' (21.06.2012), RE '12-U-430' (03.07.2012); CSI Bollatte: RC 'CSI 1626FR' (13.01.2011), RC 'CSI 1636FR' (10.03.2011), RC 'CSI 1645FR' (18.03.2011); Efectis France, Saint-Aubin: CCP '1812-CPR-1007' (15.04.2021); Hersteller: DP '2.6' (01.07.2019)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2027
Date d'édition 27.04.2022
Remplace l'attestation du 17.05.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher