



VKF Anerkennung Nr. 23677

Inhaber /-in

FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Hersteller /-in

FeuerschutzTeam AG
5505 Brunegg
Schweiz

Gruppe

241 - Brandschutztüren

Produkt

FST DREHTÜRE CONFORT 59/68 1 FLG. EI30

Beschreibung

Tür mit/ohne Oberteil/Oberlicht aus Spanplatte (D=11,2mm), beidseitig abgedeckt mit PAVAFIBRES-Platten (D=17,5mm) und HDF-Platten (D=2x3,2mm), Hartholzrahmen, D=59mm, stumpf/gefälzt, Dichtung INTUMEX L. Stahl-/Holz-/Alu-Zarge mit Gummidichtung.

Anwendung

EI 30
Bgepr=1600mm, Hgepr=3000mm
LBW/MBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

IBS, Linz: Prüfbericht '10060927' (09.03.2011); ift, Rosenheim: Prüfbericht '271 33225' (29.01.2008); ift Rosenheim GmbH: Gutachterliche Stellungnahme '16-001640-PR03 (GAS-C04-01-de-03)' (06.07.2023)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

04.07.2024

Ersetzt Dokument vom

02.05.2024

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 23677

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstelldatum: 04.07.2024

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfergebnisse an Tür und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2008, Kap. 13 beschrieben. In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln für zulässige Änderungen von Ausführungen gegenüber den Probekörpern angegeben. Diese Veränderungen können durchgeführt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zusätzliche Beurteilung und/oder Berechnung benötigt.

ZULÄSSIGE GRÖSSENVERÄNDERUNGEN

Der Umfang der zulässigen Grössenveränderung hängt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde (Kategorie A) oder ob eine längere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Grössenverminderung ist für alle Türarten zulässig.

Drehflügeltüren

- Grössenveränderungen gemäss erweitertem Anwendungsbereich

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tür- oder Abschlusseinrichtung gleich der geprüften sein. Die Anzahl der Türflügel und die Betriebsart (z.B. Drehflügeltür, Schiebtür usw.) dürfen nicht verändert werden.

Konstruktionen aus Holz

- Die Dicke der Türflügel darf nicht verringert, jedoch vergrössert werden.
- Die Dicke und/oder die Rohdichte des Türflügels dürfen/darf vergrössert werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtgewichtszunahme nicht grösser als 25% ist.
- Für plattenförmige Produkte aus Holz (z.B. Span-, Tischlerplatten usw.) darf sich die Zusammensetzung von der geprüften (z.B. Kunstharzart usw.) nicht unterscheiden.
- Die Querschnittsmasse und/oder Rohdichte der Holzzargen (einschliesslich Falze) dürfen/darf nicht verringert, jedoch vergrössert werden.
- Die Masse von Umfassungszargen aus Metall dürfen vergrössert werden, um sie an die erhöhte Tragkonstruktion anzupassen. Die Dicke des Metalls darf bis zu 25% erhöht werden.

Konstruktionen aus Metall

- Die Masse der Umfassungszargen aus Metall dürfen vergrössert werden, um sie an erhöhte Tragkonstruktionsdicken anzupassen. Auch die Dicke des Metalls darf bis 25% erhöht werden.

Dekorative Oberflächenbehandlungen

- Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür durch einen Farbanstrich der Oberflächen nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulässig und dürfen auf Türflügel und Zargen aufgebracht werden.
- Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1.5mm dürfen auf die Oberfläche (jedoch nicht an den Rändern) von hölzernen Drehflügeltüren, die das Wärmedammkriterium I erfüllen, aufgebracht werden. Nichtbrennbare dekorative Beschichtungen und brennbare dekorative Beschichtungen über 1.5mm Dicke sind für Türflügel nicht zulässig.



Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme, ift Rosenheim, Nr. 16-001640-PR03 (GAS-C04-01-de-03) vom 06.07.2023

- Variante Mittellage:
Innenlage, 3 bis 5 Lagen:
Srangpressplatte
Flachpressplatte
PUREN-PIR NE – 32 (22mm, 32mm, RD=30kg/m³)
Pavaroc (11mm, 17mm, 250kg/m³)
Odenwald MINOWA (11mm, 17mm, RD=380kg/m³)
Korkplatten, D=3mm
Furnier aus Eiche oder Karton E-WELLE, D=1.5mm

Ausschluss: Sperrholz MULTIPLEX, Vacukomp
 - Variante Decklage:
Decklage, 2 zweilagig:
2x3.2mm aus HDF oder MDF oder Panzersperrholz oder Sperrholzplatten,
Option mit Zwischenlage ALU, D=0,5mm oder Blei, D=2mm
 - Lichtes Durchgangsmass: Tür (K1), stumpf/gefälzt, D≥59mm
Bmax=1840mm Hmax=2500mm Amax=4.60m²
Bmax=1840mm Hmax=3450mm Amax=5.76m²*
 - Lichtes Durchgangsmass: Tür (K1) mit ALU- oder Blei-Zwischenlage
Bmax=1200mm Hmax=2500mm Amax=3.00m²
Bmax=1840mm Hmax=3450mm Amax=5.76m²**
 - Lichtes Durchgangsmass: Tür (K1) mit Sonderform (Rundbogen/Schräge)
Bmax=1840mm Hmax=3450mm Amax=5.76m²*
 - Lichtes Durchgangsmass: Element (K2) mit Oberteil/Oberlicht in Stahl-/Holzzarge
Bmax=1840mm Hmax=3450mm Amax=5.76m²
Oberteil: Hmax=1200mm
Oberlicht: Hmax=1000mm
Element: Hmax=4500mm
 - Lichtes Durchgangsmass: Element (K2) mit Oberlicht öffnenbar in Holzzarge (nur Eiche)
Bmax=1840mm Hmax=3450mm Amax=5.76m²
Oberlicht: Hmax=850mm
 - Lichtes Durchgangsmass: Servicetür im Türflügel, D=68mm
Türflügel (mit Servicetüre) mit Zusatzverriegelung nach unten und oben
Türflügel: Bmax=1840mm Hmax=2500mm Amax=4.60m²
Bmax=1840mm Hmax=3105mm Amax=5.18m²**
Servicetüre: Bmax=1459mm Hmax=2500mm Amax=3.65m²
Bmax=1459mm Hmax=2918mm Amax=3.86m²*
Minimale Friesbreite: 185mm
- Legende:
* mit Zusatzverriegelung nach oben oder Dreifallenschloss
** mit Dreifallenschloss
- Einbau in Wände gemäss Lignum-Dokumentation Brandschutz, 4.1 Bauteile in Holz, Ziffer 4.4.1 – 4.4.7, Stand Mai 2015



VKF Anerkennung Nr. 23677

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 04.07.2024

- Holz für Rahmen und Türblattkanten:
Gruppe 1: Nadelholz und Buche, RD=350-450kg/m³, gemäss EN 15269-3, A.4.24, Tabelle A.1
Gruppe 2: Laubholz, RD=350-450kg/m³, gemäss EN 15269-3, A.4.24, Tabelle A.1
Gruppe 3: Nadelholz, RD≥450kg/m³, gemäss EN 15269-3, A.4.24, Tabelle A.1
Gruppe 4: Laubholz, RD≥450kg/m³, gemäss EN 15269-3, A.4.24, Tabelle A.1
Weitere Holzarten gemäss Gutachten
- Weichschott in Oberblende:
Rudolf Hensel VKF Nr. 26591 Bmax=1400mm Hmax=1000mm
Rudolf Hensel VKF Nr. 30500 Bmax=1400mm Hmax=1000mm
Rudolf Hensel VKF Nr. 30655 Bmax=1400mm Hmax=1000mm
Rudolf Hensel VKF Nr. 30659 Bmax=1400mm Hmax=1000mm
- Verglasung Oberlicht:
FIRESWISS FOAM 30-15 / 30-160 (15 / 16mm, Lmax=2414mm, Amax=1.39m²)
FIRESWISS FOAM 30-15 / 30-160 (15 / 16mm, Lmax=2890mm, Amax=1.01m²)
FIRESWISS FOAM 30-15 (15mm, Lmax=2309mm, Amax=2.51m²)
FIRESWISS FOAM 30-19 / 30-200 (19 / 20mm, Lmax=2332mm, Amax=2.59m²)
PYRANOVA 30 S2.0 (15mm, Lmax=2309mm, Amax=2.51m²)
PYRANOVA 30 S2.0 / S2.0.53 (15 / 16mm, Lmax=2890mm, Amax=1.01m²)
PYRANOVA 30 S2.0/ S2.0.53 (15 / 16mm, Lmax=2414mm, Amax=1.39m²)
PYRANOVA 30 S2.1 (19mm, Lmax=2332mm, Amax=2.59m²)
PYROSTOP 30-10 / 30-12 (15mm, Lmax=2414mm, Amax=1.39m²)
PROMAGLAS TYP 1-0 (17mm, Lmax=2345mm, Amax=2.04m²)
CONTRAFLAM 30 CLIMAPLUS ULTRA (36mm, Lmax=1132mm, Amax=0.38m²)

Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤0.4mm
Gläser mit Folieneinlage bis P8B
- Füllung Oberlicht
THERMAX A 19 (20-27mm, Lmax=2697mm, Amax=3.38m²)
PALUSOL SW20-1 (28-40mm, Lmax=2460mm, Amax=2.44m²)
PALUSOL SW20-1 (42-68mm, Lmax=2130mm, Amax=2.28m²)
GIFATEC (20-27mm, Lmax=2345mm, Amax=2.63m²)
SASMOPLAN (18-27mm, Lmax=2345mm, Amax=2.54m²)
- Portallösung:
Oberteil aus Massivholz lamelliert / CONFORT 68, D=68mm
Bmax=1000mm

Seitenteile mit/ohne Verglasung aus Massivholz lamelliert / CONFORT 68, D=68mm
Bmax=1000mm
- Ausschluss: Einbau Lüftungsgitter
- Giessharzbeschichtung „Orsopal“ ≤4mm, ABS-Kante ≤4mm
- Doppel Dmax=52mm
- Mit/ohne Kantenschutzprofil aus Metall
- Weitere Ausführungen siehe Gutachten