

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23970

Gruppe 224	Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	Merz&Benteli AG Freiburgstrasse 624 3172 Niederwangen/Bern Schweiz	
Hersteller	Merz&Benteli AG 3172 Niederwangen/Bern Schweiz	
Produkt	MERBENIT FS30 MIT MADER FEUER-FLEX BRANDSCHUTZ-FUGENSCHNUR	
Beschrieb	Fugenfüllung mit FEUER-FLEX BRANDSCHUTZ-FUGENSCHNUR aus mineralischen Fasern und Glasgarn Bmax=35mm, Hmin=100mm	
Anwendung		
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht '04-6-0638/04' (09.08.2004)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 90	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	13.03.2013	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

