



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEAI N° 24030

Titulaire
Forster Profilsysteme AG
Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon
Schweiz

Fabricant

-

Groupe 222 - Vitrages verticaux

Produit FORSTER THERMFIX VARIO EI90

Description Cloison en profilés d'acier FORSTER THERMFIX VARIO (Emin=45mm), vitrage PYROSTOP-90-102 (E=37mm, Lmax=2300mm, Smax=3,22m²)

Utilisation EI 90-RF1
Htest=4000mm
Utilisation voir pages suivantes

Documentation ift, Rosenheim: Rapport d'essai '11-001086-PR01 (PB-F14-01-de-01)' (08.05.2012), Rapport d'expertise '12-002434-PR01 (GAS-F12-01-de-02)' (25.05.2021)

Conditions d'essai EN 1363-1, EN 1364-1

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 21.12.2023
Remplace l'attestation du 27.04.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais de parois non portantes est indiqué dans la norme EN 1364-1:1999, annexe A, chapitre A5.

Les résultats de l'essai au feu sont applicables directement aux constructions similaires lorsque l'une ou plusieurs des modifications ci-dessous ont été apportées et que la construction continue à être conforme aux règles de conception correspondantes du point de vue de sa rigidité et de sa stabilité. Les autres modifications ne sont pas autorisées.

- Diminution des dimensions linéaires des vitres.
- Modification du ratio géométrique des vitres sous réserve que la plus grande dimension de la vitre et sa surface ne soient pas augmentées.
- Diminution de la distance entre montants ou traverses.
- Diminution des entraxes des fixations.
- Augmentation des dimensions des montants du châssis.
- Modification de l'angle de l'installation supérieure à 10° par rapport à la verticale.

EXTENSION EN LARGEUR

Il est permis d'augmenter la largeur d'une construction identique si l'élément d'essai a été essayé avec une largeur nominale minimale de 3m et avec un bord vertical libre.

- Exigence remplie: Bmax=illimitée

EXTENSION EN HAUTEUR

hauteur max. selon l'extension du domaine d'application



Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Rapport d'expertise ift Rosenheim n° 12-002434-PR01 (GAS-F12-01-de-02) du 25.05.2021

Tableau 4

- Hmax=4000mm
- Espacement des montants=2521mm, espacement des traverses=selon remplissage
- Construction support:pm
- Systèmes de profilés
- Vitrages

Produit	BxH
Pilkington Pyrostop 90-102	1400x2600mm 2481x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-201	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-152	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-162	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-172	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-182	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-251	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-261	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-271	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-281	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-351	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-361	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-371	1400x2300mm 2300x1400mm
Pilkington Pyrostop 90-381	1400x2300mm 2300x1400mm
Contraflam 90-4	1600x2800mm 1600x1600mm
Panneaux:	138x5308mm 1400x240mm

- Remplissages
- Angles avec 2 montants en profilé