



VKF Anerkennung Nr. 24292

Inhaber /-in

BASF Personal Care and Nutrition GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Germany

Hersteller /-in

BASF Personal Care and Nutrition GmbH
89257 Illertissen
Germany

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

KBS KOMBISCHOTT ABL 60 KUPFERROHRE

Beschreibung

Kombi-Abschottung für Kupferrohre aus einer beidseitig mit KBS COATING (1mm) beschichteten Mineralfaserplatten (60mm, 150kg/m³), Kupferrohre durchgehend beidseitig isoliert mit Rohrschalen ROCKWOOL 800 (30mm, 88kg/m³) und beschichtet mit KBS COATING (1mm)

Anwendung

geprüfte Fläche in Wand=1,0m²
geprüfte Fläche in Decke=0,9m²

Unterlagen

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3138/388/10' (03.08.2012)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse S 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

13.09.2018

Ersetzt Dokument vom

23.05.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 24292

Inhaber /-in: BASF Personal Care and Nutrition GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2023

Ausstellungsdatum: 13.09.2018

Rohrabschottung für Kupferrohre, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 60	Cu	12*	1.0	100	150	-
S 60	Cu	54**	2.0	100	150	-

*Isolation: Rockwool 800, D:30mm, L:300mm

**Isolation: Rockwool 800, D:30mm: L:500mm

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe

L=Länge

D=Dicke