



Reconnaissance AEAJ N° 24717

Titulaire

Etex Building Performance GmbH, GB SINIAT
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen
Germany

Fabricant

Etex Building Performance GmbH, GB SINIAT
40878 Ratingen
Germany

Groupe

232 - Revêtements de parties de construction incombustibles

Produit

SINIAT ST71-72 STAHLSTÜTZENBEKLEIDUNG

Description

Éléments de plaques de plâtre SINIAT LA FLAMM (2x12,5mm) pour revêtement de piliers d'acier, PS=840kg/m³

Utilisation

RF1
Facteur du profilé max U/A = 300 1/m

Documentation

TU Braunschweig: Rapport d'essai '3370 7713' (25.09.1995), Rapport d'essai '3979-2322' (17.03.2003), ABP 'P-3115-2403' (22.08.2003)

Conditions d'essai

AEAJ

Appréciation

Classe de résistance au feu F 30

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

24.10.2022

Remplace l'attestation du

01.11.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler