



## VKF Anerkennung Nr. 24721

**Inhaber /-in**

SINIAT  
Frankfurter Landstrasse 2-4  
61440 Oberursel  
Germany

**Hersteller /-in**

Etex Building Performance GmbH  
40878 Ratingen  
Germany

**Gruppe**

232 - Bekleidungen von nicht-brennbaren Bauteilen

**Produkt**

SINIAT ST71-72 STAHLSTÜTZENBEKLEIDUNG

**Beschreibung**

Formteile aus Gipsplatten SINIAT LA FIRE (2x15mm) für Bekleidungen von Stahlstützen,  
RD=840kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung**

RF1  
Max. zulässiger Profilmfaktor U/A = 300 1/m

**Unterlagen**

TU Braunschweig: Prüfbericht '3370 7713' (25.09.1995), Prüfbericht '3979-2322'  
(17.03.2003), ABP 'P-3115-2403' (22.08.2003)

**Prüfbestimmungen**

VKF

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse F 90

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2023

**Ausstellungsdatum**

01.11.2018

**Ersetzt Dokument vom**

01.01.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo