



Reconnaissance AEAJ N° 24891

Titulaire

FURAL Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstrasse 62
4810 Gmunden
Austria

Fabricant

-

Groupe

234 - Faux-plafonds, (parties de construction indépendantes/protection des espaces vides)

Produit

FURAL F30

Description

Faux-plafond métallique à cassettes, tôle d'acier perforée (E=0,7mm), bandes GKF (E=18mm), plaques GKF (E=2X9.5mm), E=72mm, posé dans zone de parois, système de suspension en profilés d'acier, dimensions des cassettes max=(397x2500mm)

Utilisation

RF1

Documentation

FMPA, Stuttgart: Rapport d'essai '30419/La/Ei' (28.02.2000), Rapport d'essai '30420/La/Ei' (22.03.2000)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu F 30

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

12.06.2023

Remplace l'attestation du

02.03.2023

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler