



VKF Anerkennung Nr. 24961

Inhaber /-in

FST Feuer-Schutz-Technik R+D GmbH
Am Bauhof 20 A
64807 Dieburg
Germany

Hersteller /-in

FST Feuer-Schutz-Technik R+D GmbH
64807 Dieburg
Germany

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt FST-KABELBOX KOMBI

Beschreibung Kabelabschottung aus Stahlblechkasten, Blöcke aus PALUSOL-Streifen, Abdeckung stirnseitig mit PS-Platten:
BxHxL=640x110x270mm symmetrischer Einbau, in Wand=100mm, in Decke=150mm;
BxHxL=640x130x270mm asymmetrischer Einbau, in Decke=200mm;
BxHxL=815x80x270mm symmetrischer Einbau am Boden, in Wand=100mm

Anwendung

Unterlagen MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '23-0649-5-94' (10.07.1995), Prüfbericht '211549096' (24.11.1997), Prüfbericht '210006165' (03.04.2012), Prüfbericht '210005632' (18.02.2011), Prüfbericht '210006798' (15.04.2015)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2023

Ausstellungsdatum 01.11.2018

Ersetzt Dokument vom 01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo