



Reconnaissance AEAJ N° 25492

Titulaire

FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Fabricant

FeuerschutzTeam AG
5505 Brunegg
Schweiz

Groupe

242 - Portes coupe-feu avec vitrage

Produit

FST SCHIEBETÜRE MANUELL-AUTOMATIK RA TÜRE

Description

Porte coulissante en cadre de bois dur, E=68mm, vitrage PYRANOVA S2.0 (E=15mm, Lmax=2802mm, Smax=5,54m²), joints labyrinthe, laminé de protection incendie, avec/sans porte de service

Utilisation

EI 30
Btest=3957mm, Htest=2982mm
pm/pm avec poids spécifique bas/pl
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

IBS, Linz: Rapport d'essai '09040602' (15.10.2009); SIPIZ, Olten: Expertise 'GU 182 001 2023' (27.07.2023)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1634-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 30

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

05.09.2024

Remplace l'attestation du

21.12.2023

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais de blocs-portes et de blocs-fermetures est indiqué dans la norme EN 1634-1:2000, chapitre 13.

Ce chapitre expose les modifications admissibles par rapport aux éléments qui ont été soumis à l'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation ou des calculs supplémentaires.

VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES

L'amplitude des variations dimensionnelles est dépendante du fait que le temps de classification a été juste atteint (catégorie A) ou dépassé (catégorie B). Les diminutions dimensionnelles sont admises pour tous les types de portes.

Portes coulissant horizontalement et verticalement

- Variations dimensionnelles admissibles selon l'extension du domaine d'application

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTIONS

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, la construction du bloc-porte doit être identique à celle de l'essai. Le nombre de vantaux et le mode de fonctionnement (coulissant, battant, etc.) ne doivent pas être modifiés.

Constructions en bois

- L'épaisseur des vantaux ne doit pas être réduite, mais il est permis de l'augmenter.
- Il est permis d'accroître l'épaisseur du vantail ou sa masse volumique sous réserve que l'augmentation totale du poids ne dépasse pas 25%.
- Pour les panneaux à base de bois (aggloméré, contreplaqué, etc.), la composition (type de résine, etc.) ne doit pas changer par rapport à celle soumise à l'essai.
- Les dimensions en coupe ou la masse volumique des dormants en bois (y compris les feuillures) ne doivent pas être réduites, mais il est permis de les augmenter.
- .

Constructions vitrées

- Le type de verre et la technique de fixation, y compris le type et le nombre de fixations, ne doit pas changer par rapport à ceux soumis aux essais.
- Il est permis de diminuer le nombre de baies vitrées et les dimensions de chaque vitrage, mais il ne faut pas les augmenter au-delà des dimensions du vitrage soumises aux essais.
- La distance entre le bord du vitrage et le périmètre du vantail ou la distance entre les baies vitrées ne doit pas être réduite. La largeur minimale de la frise est de 40mm.

Finitions décoratives

- Lorsque la finition de peinture n'est pas censée contribuer à la résistance au feu de la porte, d'autres peintures sont acceptables et il est permis de les ajouter aux ouvrants ou aux dormants.



Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Expertise, SIPIZ AG, Olten, n° GU 182 001 2023 du 27.07.2023

- Vide de cadre de la porte coulissante:
Bmax=6591mm Hmax=3000mm Smax=13.18m²
Bmax=2400mm Hmax=3750mm Smax=6.00m²
Bmax=2325mm Hmax=5250mm Smax=8.14m²
- Vide de cadre de la porte de service à 1 battant:
Bmax=1250mm Hmax=2250mm Smax=2.81m²
- Vide de cadre de la porte de service à 2 battants:
Bmax=2200mm Hmax=2200mm Smax=4.84m²
- Montage dans pm/pm avec poids spécifique bas/pl
- Montage dans parois selon documentation Lignum protection incendie, 4.1 Éléments de construction en bois, chiffre 4.4.1 – 4.4.7, état 2017
- Raccord à des structures porteuses revêtues en acier ou en bois

- Vitrages dans la porte coulissante :

Type de vitrage	E [mm]	Bmax [mm]	Hmax [mm]	Smax [m ²]	Largeur de la frise min. [mm]
PYRANOVA 30 S 2.0 / 30 S 2.1	≥15	1978	2802	5.54	60
verre monolithique et isolant	≥15	2140	1473	3.15	60
CONTRAFLAM 30/N2	≥16	1458	3400	4.95	60
CONTRAFLAM 30 DIAMANT STADIP	≥16	1810	2705	4.90	60
verre monolithique et isolant					
CONTRAFLAM 30 WALL (PIANO)	≥16	1265	3113	3.94	60
(avec/sans jalousie)					
PLANLINE F30 (avec/sans jalousie)	≥15	2000	2802	5.60	60
FIRESWISS FOAM 30-15 / 30-16 O	≥15	1987	2802	5.56	60
	≥15	2140	1473	5.54	60
FIRESWISS FOAM 30-19 / 30-20 O	≥19	1987	2802	5.56	60
verre monolithique et isolant	≥19	2140	1473	5.54	60
PYROSTOP 30-10 / 30-12	≥19	940	2030	1.90	60
PYROSTOP 30-17 ISO / 30-18 ISO					
Verre plombé	8.5-23	-	-	-	-
uniquement en combinaison avec du verre de protection incendie					

- Éléments de remplissage dans la porte coulissante :

Type de remplissage	E [mm]	Bmax [mm]	Hmax [mm]	Smax [m ²]	Largeur de la frise min. [mm]
Palusol type 100 SW20-1, recouverte des deux côtés de plaque en bois ou en matériaux bois	≥28	1040	2140	2.22	60



Reconnaissance AEAI n° 25492

Requérant : FeuerschutzTeam AG

Durée de validité : 31.12.2029

Date d'édition : 05.09.2024

- Plaques de protection en métal, fixées en applique
- Doublage:
Bois ou matériaux bois, d'un côté: Emax=96mm
Matériau RF1, d'un côté ou des deux côtés : Emax=52mm
- Avec/sans protection métallique de chants
- Porte de service: Ferme-porte en applique et intégré (ITS)
- Avec/sans joints de sol
- Divers entraînement de porte pour porte coulissante
- Quincaillerie diverse
- Autres variantes selon rapport EXAP