

**Attestation d'utilisation AEAI n° 25885**

Groupe 241	Portes coupe-feu
Requérant	Türenfabrik Safenwil AG Kanalstrasse 14 5745 Safenwil Schweiz
Fabricant	Türenfabrik Safenwil AG 5745 Safenwil Schweiz
Produit	BRANDSCHUTZTÜRE XL 2-FLÜGELIG
Description	Porte à 2 battants en panneau de particules (2x10mm et 11mm), recouverte des 2 côtés de plaques de liège (3mm), plaques MDF (4mm) et tôle d'ALU, alaise en bois dur, E=56mm, affleurée/à battue, huisserie bois avec joints INTUMEX et caoutchouc, verrouillage 3 points
Utilisation	EI 30 Btest=2260mm, Htest=2700mm pm avec poids spécifique bas / pl Utilisation voir pages suivantes
Documentation	Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-FR-135-13-AUNE' (16.09.2013), Gutachten 'FIRES-JR-039-14-NURE Edition 2' (30.09.2014)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1634-1
Appréciation	Classe de résistance au feu: EI 30
Durée de validité	31.12.2020
Date d'édition	11.02.2015
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie

U. 3.7

Binz

J. Papp

Rappo



## n° AEAI 25885

Groupe 241	Portes coupe-feu	Durée de validité	31.12.2020
Requérant	Türenfabrik Safenwil AG Kanalstrasse 14 5745 Safenwil Schweiz		
Produit	BRANDSCHUTZTÜRE XL 2-FLÜGELIG		

### Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais de blocs-portes et de blocs-fermetures est indiqué dans la norme EN 1634-1:2008, chapitre 13.

Ce chapitre expose les modifications admissibles par rapport aux éléments qui ont été soumis à l'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation ou des calculs supplémentaires.

### VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES

L'amplitude des variations dimensionnelles est dépendante du fait que le temps de classification a été juste atteint (catégorie A) ou dépassé (catégorie B). Les diminutions dimensionnelles sont admises pour tous les types de portes.

#### Portes pivotantes ou battantes

- Catégorie B: augmentation de dimension admise jusqu'à 15% en largeur, 15% en hauteur et 20% en surface.  
Bmax=2599mm Hmax=3105mm Smax=7.32m<sup>2</sup>

### MATÉRIAUX ET CONSTRUCTIONS

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, la construction du bloc-porte doit être identique à celle de l'essai. Le nombre de vantaux et le mode de fonctionnement (coulissant, battant, etc.) ne doivent pas être modifiés.

#### Constructions en bois

- L'épaisseur des vantaux ne doit pas être réduite, mais il est permis de l'augmenter.
- Il est permis d'accroître l'épaisseur du vantail ou sa masse volumique sous réserve que l'augmentation totale du poids ne dépasse pas 25%.
- Pour les panneaux à base de bois (aggloméré, contreplaqué, etc.), la composition (type de résine, etc.) ne doit pas changer par rapport à celle soumise à l'essai.
- Les dimensions en coupe ou la masse volumique des dormants en bois (y compris les feuillures) ne doivent pas être réduites, mais il est permis de les augmenter.

#### Finitions décoratives

- Lorsque la finition de peinture n'est pas censée contribuer à la résistance au feu de la porte, d'autres peintures sont acceptables et il est permis de les ajouter aux ouvrants ou aux dormants.
- Les stratifiés et les placages en bois décoratifs jusqu'à 1.5mm d'épaisseur peuvent être ajoutés sur les faces (mais pas sur les bords) des portes battantes satisfaisant aux critères d'isolation thermique I. Les stratifiés décoratifs incombustibles ainsi que les stratifiés décoratifs combustibles de plus de 1.5mm d'épaisseur appliqués sur des vantaux ne sont pas autorisés.

## n° AEAI 25885

Groupe 241	Portes coupe-feu	Durée de validité	31.12.2020
Requérant	Türenfabrik Safenwil AG Kanalstrasse 14 5745 Safenwil Schweiz		
Produit	BRANDSCHUTZTÜRE XL 2-FLÜGELIG		

---

### Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Gutachten FIRES-JR-039-14-NURE Edition 2 du 30.09.2014

- 4.2 Sans tôle d'ALU 1,5mm
- 4.5 Huisserie bloc sur 4 côtés
- 4.6 Montage battants avec/sans ALU sur huisserie bloc sur 4 côtés
- 4.7 Panneau d'ornement sur huisserie