



VKF Anerkennung Nr. 26173

Inhaber /-in

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Schweiz

Hersteller /-in

FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Germany

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F4

Beschreibung

Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF GKF-Platten (2x12,5mm),
ROKU-STRIP-Dichtung

Anwendung

EI 90-RF1
Bgepr=997mm, Hgepr=997mm
*in LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-12-2.099-De' (21.09.2012), Klassifizierungsbericht 'PK2-05-12-004-N-1' (06.11.2012)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1364-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

02.09.2020

Ersetzt Dokument vom

30.06.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26173

Inhaber /-in: Protektor Profil GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2025

Ausstellungsdatum: 02.09.2020

Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht Pavus Nr. Pr-12-2.099-De vom 21.09.2012

- Revisionsdeckel: Bgepr=147mm, Hgepr=147mm