

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26173

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz
Hersteller	-
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F4
Beschrieb	Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF GKF-Platten (2x12,5mm), ROKU-STRIP-Dichtung
Anwendung	EI 90-RF1 Bgepr=997mm, Hgepr=997mm *in LBW Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-12-2.099-De' (21.09.2012), Klassifizierungsbericht 'PK2-05-12-004-N-1' (06.11.2012)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1364-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: *
Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Ausstelldatum	30.06.2015
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



## VKF Nr. 26173

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf Schweiz		
Produkt	REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F4		

---

### Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich

### VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:  
Prüfbericht Pavus Nr. Pr-12-2.099-De vom 21.09.2012

- Revisionsdeckel: Bgepr=147mm, Hgepr=147mm