



Reconnaissance AEA1 N° 26175

Titulaire

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Schweiz

Fabricant

FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Germany

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE RÉVISION PROTEKTOR PROREVITOP-F5

Description

Couvercle de révision avec cadre en profilé d'ALU, plaques KNAUF GKF (2x12,5mm) et KNAUF FIREBOARD (25mm), joints ROKU-STRIP, doublage en plaques KNAUF FIREBOARD (2x25mm) sur le cadre

Utilisation

EI 90-RF1
Btest=997mm, Htest=1497mm
*dans paroi à montants métalliques pour gaines techniques
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

MPA, Dresden: Rapport d'essai '2008-B-2789/01' (15.07.2008), Rapport de classification '2008-B-2789' (15.10.2008); PAVUS, Prag: Rapport d'essai 'Pr-12-2.104-De ' (07.12.2012), Rapport de classification 'PK2-08-13-915-N-0 ' (20.02.2014)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1634-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 90

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

02.09.2020

Remplace l'attestation du

11.11.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA1

Reconnaissance AEA1 n° 26175

Requérant : Protektor Profil GmbH

Durée de validité : 31.12.2025

Date d'édition : 02.09.2020

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible