



## VKF Anerkennung Nr. 26177

**Inhaber /-in**

Protektor Profil GmbH  
Riedthofstrasse 184  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Hersteller /-in**

FF Systembau GmbH  
94439 Rossbach  
Germany

**Gruppe**

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt**

REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITIOP-F6

**Beschreibung**

Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF GKF-Platten (2x12,5mm),  
ROKU-STRIP-Dichtung

**Anwendung**

EI 30-RF1, Bgepr=797mm, Hgepr=797mm  
\*in selbständige und unselbständige Unterdecken  
Brandbeanspruchung von unten und von oben  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen**

MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '210005747-2 ' (11.06.2010), Prüfbericht '210005747-3 '  
(28.07.2010)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1, EN 1364-2

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 30

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

**Ausstellungsdatum**

02.09.2020

**Ersetzt Dokument vom**

30.06.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 26177**

**Inhaber /-in:** Protektor Profil GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2025

**Ausstellungsdatum:** 02.09.2020

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

### VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht MPA NRW Erwitte Nr. 210005747-2 vom 11.06.2010 und Nr. 210005747-3 vom 28.07.2010

- Bgepr=147mm, Hgepr=147mm