



Reconnaissance AEAJ N° 26177

Titulaire

Protector Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Schweiz

Fabricant

FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Germany

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE RÉVISION PROTEKTOR PROREVITIOP-F6

Description

Couvercle de révision avec cadre en profilé ALU, plaques GKF (2x12,5mm),
joints ROKU-STRIP

Utilisation

EI 30-RF1, Btest=797mm, Htest=797mm
*dans faux-plafonds indépendants ou non indépendants
Charge incendie d'en bas et d'en haut
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210005747-2 ' (11.06.2010), Rapport d'essai
'210005747-3 ' (28.07.2010)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1364-2

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 30

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

02.09.2020

Remplace l'attestation du

30.06.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA1

Reconnaissance AEA1 n° 26177

Requérant : Protektor Profil GmbH

Durée de validité : 31.12.2025

Date d'édition : 02.09.2020

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

VARIANTES

Les variantes sont réglées dans le document ci-après:

Prüfbericht MPA NRW Erwitte n° 210005747-2 du 11.06.2010 et n° 210005747-3 du 28.07.2010

- Btest=147mm, Htest=147mm