



## VKF Anerkennung Nr. 26182

**Inhaber /-in**

Protektor Profil GmbH  
Riedthofstrasse 184  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Hersteller /-in**

FF Systembau GmbH  
94439 Rossbach  
Germany

**Gruppe**

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt**

REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F6

**Beschreibung**

Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF FIREBOARD-Platten (2x15mm),  
PALUSOL-Dichtung

**Anwendung**

EI 60-RF1, Bgepr=795mm, Hgepr=795mm  
\*in selbständige und unselbständige Unterdecken  
Brandbeanspruchung von unten und von oben  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen**

MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '210006173-1' (17.10.2012), Klassifizierungsbericht  
'210006173-3' (18.10.2012)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1, EN 1364-2

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 60

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

**Ausstellungsdatum**

02.09.2020

**Ersetzt Dokument vom**

30.06.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 26182**

**Inhaber /-in:** Protektor Profil GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2025

**Ausstellungsdatum:** 02.09.2020

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

### VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht MPA NRW Erwitte Nr. 210006173-1 vom 17.10.2012

- Bgepr=195mm, Hgepr=195mm