



## Reconnaissance AEAJ N° 26183

**Titulaire**

Protektor Profil GmbH  
Riedthofstrasse 184  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Fabricant**

FF Systembau GmbH  
94439 Rossbach  
Germany

**Groupe**

261 - Constructions et systèmes de construction

**Produit**

TRAPPE DE RÉVISION PROTEKTOR PROREVITOP-F6

**Description**

Couvercle de révision avec cadre en profilé d'ALU, plaques KNAUF GKF (2x12,5mm), joints ROKU-STRIP, doublage sur le cadre et couverture supplémentaire en plaques KNAUF FIREBOARD (2x15mm)

**Utilisation**

EI 90-RF1, Btest=795mm, Htest=795mm  
\*dans faux-plafonds indépendants ou non indépendants  
Charge incendie d'en bas et d'en haut  
Utilisation voir pages suivantes

**Documentation**

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210005802-1' (16.09.2010)

**Conditions d'essai**

EN 1363-1, EN 1364-2

**Appréciation**

Classe de résistance au feu EI 90

**Durée de validité**

31.12.2025

**Date d'édition**

02.09.2020

**Remplace l'attestation du**

30.06.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA1

**Reconnaissance AEA1 n° 26183**

**Requérant :** Protektor Profil GmbH

**Durée de validité :** 31.12.2025

**Date d'édition :** 02.09.2020

---

## Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

## Variantes

Les variantes sont réglées dans le document ci-après:

Prüfbericht MPA NRW Erwitte n° 210005802-1 du 16.09.2010

- Btest=195mm, Htest=195mm