

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26190

Gruppe 683	Pulver-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Schweizer-Brandschutz GmbH Gerenstrasse 27 8602 Wangen Schweiz	
Hersteller	Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG 42897 Remscheid Germany	
Produkt	SCHWEIZER BRANDSCHUTZ P6JK34	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: P6JK34 Nennfüllmenge: 6 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 2009-F-0341/J 304' (25.08.2009), Prüfbericht 'Nr. 2013-F-1585-/ 517' (10.01.2014); TÜV Rheinland: Druckgeräte richtlinie 97/23/EG 'Nr. 01 202 811/Q00-0008' (17.10.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	34A,233B,C
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	30.06.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Rumo



Roland Julmy

