



## Reconnaissance AEA1 N° 26285

**Titulaire**

Protektor Profil GmbH  
Riedthofstrasse 184  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Fabricant**

FF Systembau GmbH  
94439 Rossbach  
Germany

**Groupe**

261 - Constructions et systèmes de construction

**Produit**

TRAPPE DE RÉVISION PROTEKTOR PROREVITOP-F5

**Description**

Couvercle de révision, cadre en profilé d'ALU, plaques GKF (2x12,5mm), plaques de fibres minérales ROCKWOOL TERMAROCK (40mm, 40kg/m<sup>3</sup>), joints KERAFIX 200

**Utilisation**

EI 30-RF1,  
Btest=795mm, Htest=795mm  
\*dans Paroi à montants métalliques pour gaines techniques  
Utilisation voir pages suivantes

**Documentation**

PAVUS, Prag: Rapport d'essai 'Pr-07-2.172-De' (20.11.2007), Rapport de classification 'PK2-08-07-028-N-1' (12.04.2012), Complément '-' (08.07.2015)

**Conditions d'essai**

EN 1363-1, EN 1364-1

**Appréciation**

Classe de résistance au feu EI 30

**Durée de validité**

31.12.2025

**Date d'édition**

02.09.2020

**Remplace l'attestation du**

16.09.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA1

**Reconnaissance AEA1 n° 26285**

**Requérant :** Protaktor Profil GmbH

**Durée de validité :** 31.12.2025

**Date d'édition :** 02.09.2020

---

## **Domaine d'application directe**

Pas d'autre utilisation possible