



VKF Anerkennung Nr. 26387

Inhaber /-in
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Schweiz

Hersteller /-in
Alporit AG
5623 Boswil
Schweiz

Gruppe 162 - Aussenwandbekleidungssysteme

Produkt SWISSPOR PIR TOP 023

Beschreibung Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf mineralischer Aussenwand (Feuerwiderstand EI 30-RF1):
-Wärmedämmung: Mehrschichtplatte PIR/EPS, D=60-320mm
-Grundputz: armiert, D≥3mm
-Deckschicht: Putze D≥1,5mm und "harte Beläge"
-Brandschutzmassnahme: keine Brandriegel in Dämmebene notwendig

Anwendung Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe
ohne Beherbergungsbetriebe [a].
Konstruktion nach schriftlicher System-Beschreibung des Gesuchstellers.

Unterlagen MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-VFA 2014-1455.01' (16.07.2015), Ergänzung 'MA 39-VFA 2014-1455.01a' (17.07.2015); IBF Kotthoff, Stadtlegensfeld: Gutachten 'GA 05-07-2015-1' (01.09.2014), Gutachten 'GA 05-07-2015-2' (10.09.2014), Gutachten 'GA 05-07-2015-3' (24.09.2015); Herstellerin: System-Beschreibung 'swissporPIR TOP 023' (2015), Verarbeitungsrichtlinie 'swissporPIR Top 023' (2015)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Brandverhalten siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 18.12.2025
Ersetzt Dokument vom 15.12.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

