



VKF Anerkennung Nr. 26443

Inhaber /-in
Indisol AG
Arastrasse 11
8274 Tägerwilen
Schweiz

Hersteller /-in
Indisol AG
8274 Tägerwilen
Schweiz

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt INDIFON 5.3

Beschreibung Rohrisolation aus Polyurethan-Schaum (10mm) mit einer Schwerfolie kaschiert, PU-Schaum: RD=92kg/m³, Schwerfolie: RD=2165kg/m³

Anwendung RF2 PU 80/10
RF2 SAUND
RF2 INDIFON 5.3

Unterlagen Swissi Process Safety GmbH, Basel: Prüfbericht 'Nr. 920430-15-0286-01' (14.11.2014)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung	Brandkennziffer 5.3	PU 80/10
	Brandkennziffer 5.3	SAUND
	Brandkennziffer 5.3	INDIFON 5.3

Gültigkeitsdauer 31.12.2020
Ausstellungsdatum 01.08.2018
Ersetzt Dokument vom 16.12.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo