



## VKF Technische Auskunft Nr. 26694

**Inhaber /-in**

Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH  
Stranzenberggasse 7b/2  
1130 Wien  
Austria

**Hersteller /-in**

Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH  
2540 Bad Vöslau  
Austria

**Gruppe** 291 - Diverse Bauteile

**Produkt** RORCOL AV60

**Beschreibung** Abschottung für Elektroinstallationsrohre (D=20-50mm), mit/ohne Kabel (max. 5x6,0mm<sup>2</sup>), aus RORCOL AV60 Edelstahlmanschette mit aufquellender Einlage, Montage Wand beidseitig

**Anwendung** Wand: LBW: min. 100mm, min. EI 90 / MBW: min. 100mm, RD min. 500kg/m<sup>3</sup>  
Metallständerwand für Installationsschächte: min. EI 90-RF1  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen** OIB, Wien: ETA '13/0758' (27.06.2013); MA 39, Wien: Klassifizierungsbericht 'VFA2012-0757.01' (04.06.2012); : Leistungserklärung '2014/1' (01.01.2014)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1366-3, ETAG 026-2

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2022  
**Ausstellungsdatum** 19.10.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 19.05.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Technische Auskunft Nr. 26694**

**Inhaber /-in:** Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2022

**Ausstellungsdatum:** 19.10.2021

---

**Weitere Anwendungen gemäss ETA Nr. 13/0758 nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde**

## **Direkter Anwendungsbereich**

Keine weiteren Anwendungen möglich.