

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26738

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Türenfabrik Safenwil AG Kanalstrasse 14 5745 Safenwil Schweiz
Hersteller	Türenfabrik Safenwil AG 5745 Safenwil Schweiz
Produkt	PROTEKTA
Beschrieb	Revisionsklappe aus ODIBOARD-Platten (39mm), beidseitig abgedeckt mit FIBRODICE (6mm) für Elektroschachtfront, stumpf, D=51mm, PROMASEAL- und HEBGO-Dichtungen, Rahmen mit Stahlprofilen und NORIT-Platten, Verriegelung nach unten und oben
Anwendung	EI 60-RF1 Bgepr=1200mm, Hgepr=3042mm MBW / LBW Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-FR-167-14-AUNE' (28.10.2014), Gutachten 'FIRES-JR-070-15-NURE' (05.10.2015)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: EI 60
Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Ausstelldatum	29.06.2016
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo



VKF Nr. 26738

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Gesuchsteller	Türenfabrik Safenwil AG Kanalstrasse 14 5745 Safenwil Schweiz		
Produkt	PROTEKTA		

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht Nr. Fires-FR-167-14-AUNE vom 28.10.2014

- Revisionsklappe 1-flg: Bmax=1200mm, Hmax=3042mm
- Revisionsklappe 2-flg: Bmax=2400mm, Hmax=3011mm

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme Nr. Fires-JR-070-NURE vom 05.10.2015

- 1 Anordnung 1 oder 2-flg.
- 2 Endlosanordnung der Elemente
- 3 Noritplatten bei Rahmen 1- oder 2-lagig