



VKF Anerkennung Nr. 26738

Inhaber /-in
Türenfabrik Safenwil AG
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil
Schweiz

Hersteller /-in
Türenfabrik Safenwil AG
5745 Safenwil
Schweiz

Gruppe 262 - Bewegliche Schachtfronten

Produkt PROTEKTA

Beschreibung Bewegliche Schachtfront aus ODIBOARD-Platten (39mm), beidseitig abgedeckt mit FIBRODICE (6mm), stumpf, D=51mm, PROMASEAL- und HEBGO-Dichtungen, Rahmen mit Stahlprofilen und NORIT-Platten, Verriegelung nach unten und oben

Anwendung EI 60-RF1
Bgepr=1200mm, Hgepr=3042mm
MBW / LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-FR-167-14-AUNE' (28.10.2014), Gutachten 'FIRES-JR-070-15-NURE' (05.10.2015)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 03.11.2021
Ersetzt Dokument vom 01.01.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26738

Inhaber /-in: Türenfabrik Safenwil AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2026

Ausstellungsdatum: 03.11.2021

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht Nr. Fires-FR-167-14-AUNE vom 28.10.2014

- Bewegliche Schachtfront 1-flg.: Bmax=1200mm, Hmax=3042mm
- Bewegliche Schachtfront 2-flg.: Bmax=2400mm, Hmax=3011mm

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme Nr. Fires-JR-070-NURE vom 05.10.2015

- 1 Anordnung 1 oder 2-flg.
- 2 Endlosanordnung der Elemente
- 3 Noritplatten bei Rahmen 1- oder 2-lagig