



## VKF Anerkennung Nr. 26771

**Inhaber /-in**  
Forster Profilsysteme AG  
Amriswilerstrasse 50  
9320 Arbon  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Forster Profilsysteme AG  
9320 Arbon  
Schweiz

**Gruppe** 222 - Verglasungen vertikal

**Produkt** FORSTER UNICO EW30-2 FENSTER

**Beschreibung** Fenster zweiflügelig aus Stahl-/Edelstahlprofilen FORSTER UNICO, Verglasung PYRODUR-30-253 TRIPLE (41mm, Lmax=2000mm, Amax=2,11m<sup>2</sup>), mit Drehkippbeschlägen (verschlossen), Gummidichtung

**Anwendung** E 30-RF1  
Bgepr=2260mm, Hgepr=2060mm  
In Trennwand VKF Nr. 25566, 25571, 26763, 26768  
zu öffnen nur für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten  
Anwendung nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei

**Unterlagen** Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Prüfbericht 'EFR-15-V-002656' (01.12.2015), Prüfbericht 'EFR-15-V-003109' (14.12.2015); ift, Rosenheim: Gutachterliche Stellungnahme '15-004248-PR01 (GAS-C04-01-de-02)' (21.05.2021)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1634-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse E 30

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 27.04.2022  
**Ersetzt Dokument vom** 27.12.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzbüroschriften

**VKF Anerkennung Nr. 26771**

Inhaber /-in: Forster Profilsysteme AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2026

Ausstellendatum: 27.04.2022

---

## Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfresultate an Tür und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2008, Kapitel 13 beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln für zulässige Änderungen von Ausführungen gegenüber den Probekörpern angegeben. Diese Veränderungen können durchgeführt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zusätzliche Beurteilung und/oder Berechnung benötigt.

### ZULÄSSIGE GRÖSSENVERÄNDERUNGEN

Der Umfang der zulässigen Größenveränderung hängt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde (Kategorie A) oder ob eine längere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde.

#### Drehflügeltüren

- Größenzunahme gemäss erweitertem Anwendungsbereich
  - Größenverminderung bis 50% Breite, 25% Höhe  
Bmin=1130mm Hmin=1545mm

### WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tür- oder Abschlusseinrichtung gleich der geprüften sein. Die Anzahl der Türflügel und die Betriebsart (z.B. Drehflügeltür, Schiebtür usw.) dürfen nicht verändert werden.

#### Konstruktionen aus Metall

- Die Masse der Umfassungszargen aus Metall dürfen vergrössert werden, um sie an erhöhte Tragkonstruktionsdicken anzupassen. Auch die Dicke des Metalls darf bis 25% erhöht werden.

#### Verglaste Konstruktion

- Die Glasart und die Befestigungsmethode sowie die Art und die Anzahl von Befestigungselementen je Meter Umfang dürfen sich nicht von denen des Probekörpers unterscheiden.
- Die Anzahl der verglasten Öffnungen und jedes der Glasmasse (Breite und Höhe) jeder Scheibe, die im Probekörper enthalten ist, darf
  - Proportional zur Verringerung der Türgröße verkleinert werden oder
- Die Anzahl der verglasten Öffnungen und jedes der Glasmasse jeder Scheibe, die im Probekörper enthalten ist, darf nicht vergrössert werden.
- Der Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und dem Rand des Türflügels bzw. der Abstand zwischen verglasten Ausfachungen darf gegenüber dem des Probekörpers nicht verringert werden.  
Die minimale Friesbreite beträgt 50mm.

#### Dekorative Oberflächenbehandlungen

- Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür durch einen Farbanstrich der Oberflächen nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulässig und dürfen auf Türflügel und Zargen aufgebracht werden.



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzbüroschriften

**VKF Anerkennung Nr. 26771**

**Inhaber /-in:** Forster Profilsysteme AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2026

**Ausstellendatum:** 27.04.2022

---

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme ift Rosenheim Nr. 15-004248-PR01 (GAS-C04-01-de-02) vom 21.05.2021

- Bmax=2260mm, Hmax=2060mm, Amax=4,66m<sup>2</sup>
- Verglasungen
  - Pyrodur 30-2x3 ISO\* D=28-44mm Lmax=2000mm Amax=2,20m<sup>2</sup>
  - Pyrodur 30-3x3 ISO\* D=28-44mm Lmax=2000mm Amax=2,20m<sup>2</sup>
  - Contraflam lite 30 Climatop IGU\* D=28-44mm Lmax=2000mm Amax=2,20m<sup>2</sup>
  - Contraflam lite 30 Climaplus IGU\* D=28-44mm Lmax=2000mm Amax=2,20m<sup>2</sup>
- \*Isolierglas als Zweifach- oder Dreifachaufbau
- Blockzarge aus Stahl oder Edelstahl Forster Unico
- Weitere Ausführungen siehe Gutachten