



VKF Anerkennung Nr. 27053

Inhaber /-in

Knauf Insulation d.o.o.
Trata 32
4220 Skofia Loka
Slovenia

Hersteller /-in

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

Knauf Insulation Fire-teK BD 912 ALU - EI 60

Beschreibung

Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, Abmessung max. 1250mm x 1000mm, mit Mineralwollplatten (60mm, 120kg/m³). Mit Alu-Folie kaschiert, stumpf gestossen, vierseitig

ohne Küchenabluft.

Anwendung

Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

Unterlagen

Fires, Batizovce: Klassifizierungsbericht 'Nr. FIRES-CR-209-16-AUPE' (30.08.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-062-16-AUNE' (25.04.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-082-16-AUNE' (30.05.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-083-16-AUNE' (30.05.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-114-16-AUNE' (27.06.2016)

Prüfbestimmungen

EN 1366-1, EN 13501-3

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer

31.12.2021

Ausstellungsdatum

26.03.2020

Ersetzt Dokument vom

08.02.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher