



## VKF Anerkennung Nr. 27054

**Inhaber /-in**

Knauf Insulation d.o.o.  
Trata 32  
4220 Skofia Loka  
Slovenia

**Hersteller /-in**

Knauf Insulation d.o.o.  
42220 Novi Marof  
Croatia

**Gruppe**

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

**Produkt**

Knauf Insulation Fire-teK BD 908 ALU - EI 30

**Beschreibung**

Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, Abmessung max. 1250mm x 1000mm, mit Mineralwollplatten (60mm, 80kg/m<sup>3</sup>). Mit Alu-Folie kaschiert, stumpf gestossen, vierseitig

ohne Küchenabluft.

**Anwendung**

Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

**Unterlagen**

Fires, Batizovce: Klassifizierungsbericht 'Nr. FIRES-CR-208-16-AUPE' (30.08.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-115-16-AUNE' (05.07.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-116-16-AUNE' (05.07.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-160-16-AUNE' (19.08.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-117-16-AUNE' (05.07.2016)

**Prüfbestimmungen**

EN 1366-1, EN 13501-3

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 30 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2021

**Ausstellungsdatum**

26.03.2020

**Ersetzt Dokument vom**

08.02.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher