



## VKF Anerkennung Nr. 27131

**Inhaber /-in**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Gruppe** 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

**Produkt** Flumroc Conlit Ductboard 60

**Beschreibung** Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, Abmessung max. 1250mm x 1000mm, mit Mineralwollplatten (60mm, 150kg/m<sup>3</sup>). Einseitig mit Alu-Folie schwarz kaschiert, stumpf gestossen, vierseitig

Küchenabluft: EI 30

**Anwendung** Küchenabluft: EI 30 (ve ho i↔o) -S  
Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.  
Dämmstärke 60mm - 100mm

**Unterlagen** DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'Nr. PGA10785A' (15.02.2016), Prüfbericht 'Nr. PGA10787A' (15.02.2016), Prüfbericht 'Nr. PGA10713A\_Rev1' (11.10.2016), Prüfbericht 'Nr. PGA10787B' (15.02.2016), Prüfbericht 'Nr. PHB10062A\_Rev2' (09.02.2018), Klassifizierungsbericht 'Nr. PCA10371B\_Rev4' (09.02.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 1366-1, EN 13501-3

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2022  
**Ausstellungsdatum** 26.03.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher