



VKF Anerkennung Nr. 27132

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt Flumroc Conlit Ductboard 90

Beschreibung Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, Abmessung max. 1250mm x 1000mm, mit Mineralwollplatten (80mm, 180kg/m³). Mit Alu-Folie schwarz kaschiert, stumpf gestossen, vierseitig
Küchenabluft: EI 60

Anwendung Küchenabluft: EI 60 (ve ho i↔o) -S
Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.
Dämmstärke 80mm - 100mm

Unterlagen DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'Nr. PGA10618A' (17.12.2014), Prüfbericht 'Nr. PGA10680A' (02.03.2015), Prüfbericht 'Nr. PGA10619' (05.01.2015), Prüfbericht 'Nr. PGA10605' (20.01.2015), Prüfbericht 'Nr. PHB10062A_Rev2' (09.02.2018), Klassifizierungsbericht 'Nr. PCA10203B_Rev2' (09.02.2018)

Prüfbestimmungen EN 1366-1, EN 13501-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstellungsdatum 26.03.2020
Ersetzt Dokument vom 01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher