



Renseignement technique AEAJ N° 27522

Titulaire

Rolf Kuhn GmbH
Glüsinger Strasse 86
21217 Seevetal
Germany

Fabricant

Rolf Kuhn GmbH
57339 Erndtebrück
Germany

Groupe

171 - Colles, joints d'étanchéité

Produit

KERAFIX FLEXPAN 200

Description

Bande d'étanchéité, foisonnant à partir de 200°C, PS=1000-1200kg/m3

Utilisation

RF3 (cr)

Documentation

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3094/034/08-a' (02.04.2008), Rapport de classification 'K-3353/293/08-MPA BS' (02.04.2008); DIBT, Berlin: ETB '12/0152' (06.06.2017); MPA, Braunschweig: Certificat de constance des performances '0761-CPR-0259' (15.09.2017); Hersteller: Déclaration des performances '002/02/2012' (02.12.2020)

Conditions d'essai

EN ISO 11925-2, EAD 350005-00-1104

Appréciation

Classification E

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

29.06.2022

Remplace l'attestation du

13.12.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler