

VKF Brandschutzanwendung Nr. 27621

Gruppe 501	Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen	
Gesuchsteller	Knauf Insulation GmbH Hauptstrasse 7 5502 Hunzenschwil Schweiz	
Hersteller	Knauf Insulation d.o.o. 42220 Novi Marof	
Produkt	Knauf Insulation Fire-teK WM 908 GGA - EI 60	
Beschrieb	Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen, Durchmesser max. 1000mm, mit Steinwollmatten (80mm, 80kg/m³). Einseitig mit Drahtgeflecht und zwischenlaufender Alu-Folie kaschiert. Ohne Küchenabluft.	
Anwendung	Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers	
Unterlagen	Fires, Batizovce: Klassifizierungsbericht 'Nr. FIRES-CR-056-16-AUPE' (13.04.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-213-15-AUNE' (17.12.2015), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-214- 15-AUNE' (25.01.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-252-15-AUNE' (25.01.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-253-15-AUNE' (25.01.2016)	
Prüfbestimmungen	EN 1366-1, EN 13501-3	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	EI 60 (ve ho i↔o) -S
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	08.02.2018	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	01.11.2017	kantonalen Brandschutzbehörden



P. Vogel

Patrik Vogel

P. Nyffenegger

Patric Nyffenegger