



## VKF Anerkennung Nr. 30181

**Inhaber /-in**  
FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3  
5505 Brunegg  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
FeuerschutzTeam AG  
5505 Brunegg  
Schweiz

**Gruppe** 204 - Innenwände, nichttragend

**Produkt** FST VOLLWAND CONFORT EI30 68MM

**Beschreibung** Trennwand aus Spanplattenverbund (3x11mm, 490kg/m<sup>2</sup>), beidseitig abgedeckt mit Platten MINOWA (11mm, 380kg/m<sup>3</sup>) und HDF (2x3,2mm), D=68mm

**Anwendung** EI 30  
Hgepr=2800mm  
Anschluss vertikal/horizontal: MBW/LBW/  
Trennwände gemäss erweitertem Anwendungsbereich  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen** VKF ZIP AG, Bern: Prüfbericht '109 2017 13' (25.09.2017); IBS, Linz: Prüfbericht '319082006-1' (07.10.2019), Gutachterliche Stellungnahme '317120707-1' (05.03.2018), Gutachterliche Stellungnahme '319071504-1' (08.10.2019)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1; EN 1364-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 30

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2023  
**Ausstellungsdatum** 06.05.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 13.09.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfergebnisse an nichttragenden Wänden ist in der EN 1364-1:2015, Kapitel 13 beschrieben.

Die Ergebnisse der Brandprüfung sind direkt auf ähnliche Konstruktionen anwendbar, bei denen eine oder mehrere der nachstehend aufgeführten Veränderungen vorgenommen werden und die hinsichtlich ihrer Steifigkeit und Festigkeit weiterhin die Anforderungen der entsprechenden Auslegungsvorschrift erfüllen.

- Reduzierung der Höhe;
- Vergrößerung der Dicke der Wand;
- Vergrößerung der Dicke der Bauteilkomponenten;
- Reduzierung der Längenmaße von Platten oder Paneelen, nicht jedoch der Dicke;
- Reduzierung der Ständerabstände;
- Reduzierung der Abstände zwischen den Befestigungselementen;

## VERBREITERUNG

Bei Probekörpern, die mit Tragkonstruktion geprüft werden, darf eine identische Konstruktion verbreitert werden, wenn der Probekörper bei einer Mindestnennbreite von 2,8 m mit einem freien vertikalen Rand geprüft wurde.

- Anforderung erfüllt:  $B_{max} = \infty$

## VERGRÖßERUNG DER HÖHE

Die Höhe der Konstruktion darf unter den folgenden Bedingungen um 1,0 m vergrößert werden:

- die geprüfte Mindesthöhe beträgt 3 m bei Prüfung ohne Tragkonstruktion oder 2,8 m bei Prüfung mit Tragkonstruktion;
  - die maximale Durchbiegung des Probekörpers hat 100 mm nicht überschritten;
  - die Ausdehnungsmöglichkeiten werden proportional erhöht.
- Erhöhung gemäss erweitertem Anwendungsbereich

## TRAGKONSTRUKTIONEN

### Norm-Tragkonstruktionen

Bei Probekörpern, die mit einer beliebigen Norm-Tragkonstruktion geprüft wurden, ist das Ergebnis auf jede sonstige Tragkonstruktion (je nach Zutreffen höhere Dicke, höhere Dichte, mehr Schichten von Platten) desselben Typs (leicht oder massiv) anwendbar, die mindestens die gleiche Klassifizierung des Feuerwiderstands wie der Probekörper und die gleiche horizontale und/oder vertikale Ausrichtung aufweist.



## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme, IBS Linz, Nr. 317120707-1 vom 05.03.2018

- Tragkonstruktion: MBW/LBW
- Hmax Trennwand: 3800mm
- Einbau in Wände gemäss Lignum-Dokumentation Brandschutz, 4.1 Bauteile in Holz, Ziffer 4.4.1 – 4.4.7, Stand Mai 2015
- Eckausbildung: 90°
- Koppelung an: VKF Nr. 26342, 26341, 19163, 24544, 19161, 20366, 20364, 20365, 26370, 27334, 19162, 21800, 21815, 27335, 25127, 27351
- Aufdoppelung, ein- oder beidseitig:  
Holz und Holzwerkstoffe, Dmax=25mm  
Platten RF1, Dmax=19mm
- Abschottung Hensel: BxH: 860X380mm
- Weitere Ausführungen siehe Gutachten

Gutachterliche Stellungnahme, IBS Linz, Nr. 319071504-1 vom 08.10.2019

- Tabelle 3:  
Rastermass (Wandelement): Bmax=1245mm Hmax=3030mm
- Tabelle 4:  
Elementverbindung horizontal und vertikal: VKF Nr. 26342, 26341, 19163, 24544, 19161, 20366, 20364, 20365, 26370, 27334, 19162, 21800, 21815, 27335, 25127, 27351
- Tabelle 5:  
Glasanbindung 1- bis 4- seitig angefälzt oder beidseitig mit Glasstab  
Sonderform gemäss Verglasung VKF Nr. 19161
- Tabelle 6:  
Deckenanschluss beweglich bis max. 25mm