



VKF Anerkennung Nr. 30242

Inhaber /-in

FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Hersteller /-in

FeuerschutzTeam AG
5505 Brunegg
Schweiz

Gruppe

262 - Bewegliche Schachtfronten

Produkt

FST SCHACHTFRONTEN EI60-RF1 VOLL

Beschreibung

Bewegliche Schachtfront aus SASMOPLAN-Platten (12.5+18mm), Mineralfaserplatte FLUMROC BODENPLATTE (19mm, 100kg/m³), D=50mm, gefälzt, Dichtung KERAFIX FLEXPAN 200 NG-A, Rahmenkonstruktion aus SASMOPLAN-Platten

Anwendung

EI 60-RF1
Bgepr=945mm, Hgepr=2695mm
MBW/LBW/Trennwände gemäss erweitertem Anwendungsbereich
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

IBS, Linz: Prüfbericht '317032901-1' (12.05.2017), Prüfbericht '317082204-1,Rev1' (30.01.2018), Gutachterliche Stellungnahme '317100909-1,Rev1' (28.06.2018)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

01.01.2020

Ersetzt Dokument vom

13.09.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 30242

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2023

Ausstellungsdatum: 01.01.2020

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme, IBS Linz, Nr. 317100909-1, Rev1 vom 28.06.2018

- Tabelle 4 Einbau in zugehörige Tragkonstruktionen:
 - Vollwand VKF Nr. 19163, 24544
 - Verglasungen: VKF Nr. 19162, 21800, 21815, 25127, 27335, 27351
 - Rigips Alba 80mm VKF Nr. 20443, 22649
 - Rigips Schachtwand VKF Nr. 22514, 23521, 25205, 23823, 24167, 24170, 24558, 24178, 27272
- Tabelle 5 Sockel
 - Sichtseite
 - Wandanschluss
 - Blenden und Blendenanschluss
- Tabelle 6 Zulässige Grössenveränderungen:
 - Bewegliche Schachtfront 1-flg: Bmax=1086mm Hmax=3099mm
 - Bewegliche Schachtfront 2-flg: Bmax=1985mm Hmax=2695mm
 - Endlosanordnung der Elemente

 - Endlosanordnung, Hmax=4000mm
 - Mit Blende EI 60 VKF Nr. 19163
 - Mit Blende EI 90 VKF Nr. 24544

 - Endlosanordnung, Hmax=3350mm
 - Mit Sockel ohne Blende
- Weitere Ausführungen siehe Gutachten