



VKF Anerkennung Nr. 30481

Inhaber /-in

Herweg Handels-Anstalt
Landstrasse 36
9495 Triesen
Liechtenstein

Hersteller /-in

Teko GmbH & Co. Kg
68526 Ladenburg
Germany

Gruppe

123 - Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet

Produkt

TEKO-FLOCK

Beschreibung

Steinwolle lose, Schüttdichte=100kg/m³

Anwendung

RF1

Unterlagen

MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '420002078 17-1-B' (27.10.2017)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 6.3

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

13.12.2018

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo