



VKF Anerkennung Nr. 30560

Inhaber /-in
SecuSys AG
Flughofstrasse 57
8152 Glattbrugg
Schweiz

Hersteller /-in
Labor Strauss GmbH
1231 Wien
Austria

Gruppe 601 - Brandmeldesysteme

Produkt SECUSYS/BC-600

Beschreibung Brandmeldesystem bestehend aus:
- Brandmelderzentralen und Bedienungskonsolen
- automatischen Brandmeldern
- Handfeuermeldern
- Ein-/Ausgabemodulen
- Alarmgeber
- Sonderanwendungen

Anwendung Brandmeldesystem in Gebäuden

Unterlagen VDS, Köln: Zertifikat 'S 214001' (07.06.2022), Prüfbericht 'BMA 180173-AU01+BZA02-PB01' (13.06.2018), Prüfbericht 'BMA 13117' (13.01.2014)

Prüfbestimmungen EN 54-13

Beurteilung Entspricht den Bestimmungen der VKF

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 27.02.2025
Ersetzt Dokument vom 06.03.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Komponenten

Brandmeldezentrale

BC600	Labor Strauss GmbH	EN 54-2, EN 54-4
BC600-1	Labor Strauss GmbH	EN 54-2, EN 54-4

Energieversorgungseinrichtung

NT624	Labor Strauss GmbH	EN 54-2, EN 54-4
-------	--------------------	------------------

Feuerwehrbedienteil

FBF3000-1E/CH2	Labor Strauss GmbH	SN 054002
----------------	--------------------	-----------

Optischer Rauchmelder

2351E	System Sensor	EN 54-7
22051E, ND22051E	System Sensor	EN 54-7
22051EI, ND22051EI	System Sensor	EN 54-7, EN 54-17
22051EISE, ND22051EISE	System Sensor	EN 54-7
FI750/O	Argus/LST	EN 54-7, EN 54-17

Mehrkriterienmelder

22051TE, DV22051TE	System Sensor	EN 54-5, EN 54-7
22051TEI, DV22051TEI	System Sensor	EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17
22051TLE	System Sensor	EN 54-5, EN 54-7
22051TLEI	System Sensor	EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17
2251CTLE	System Sensor	EN 54-5, EN 54-7
FI750/OT	Argus/LST	EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17

Wärmemelder

52051E	System Sensor	EN 54-5
52051EI	System Sensor	EN 54-5, EN 54-17
52051HTE	System Sensor	EN 54-5
52051HTEI	System Sensor	EN 54-5, EN 54-17
52051RE	System Sensor	EN 54-5
52051REI	System Sensor	EN 54-5, EN 54-17
FI750/T	Argus/LST	EN 54-5, EN 54-17
5351E	System Sensor	EN 54-5

Flammenmelder

SharpeEye 20/20 MPI-R	Spectrex	EN 54-10
SharpeEye 20/20 MI	Spectrex	EN 54-10
SharpeEye 40/40 I	Spectrex	EN 54-10
IR3 16589, 16579, 16519	FFE Ltd	EN 54-10
UV/IR 16591, 16521	FFE Ltd	EN 54-10
UniVario EMX5000	Viking	EN 54-10

Handfeuermelder

MCP5A-RP01	KAC Alarm Company Ltd	EN 54-11
MCP5A-RP02	KAC Alarm Company Ltd	EN 54-11, EN 54-17
HME/3000/1E/TT/LL	MEP Gefahrenmeldetechnik	EN 54-11, EN 54-17
HME/3000/2E/TT/LL	MEP Gefahrenmeldetechnik	EN 54-11, EN 54-17
HME/3000/32/TT/LL	MEP Gefahrenmeldetechnik	EN 54-11, EN 54-17
HME/3000/72/00	MEP Gefahrenmeldetechnik	EN 54-11, EN 54-17



Eingangs- /Ausgangsgeräte

M210E, M220E	Labor Strauss GmbH	EN 54-17, EN 54-18
M201E, M210E-240, M210E-DIN	System Sensor	EN 54-17, EN 54-18
M221E	System Sensor	EN 54-17, EN 54-18
M501MEA	System Sensor	EN 54-18
FI700/MM1IN	Argus/LST	EN 54-17, EN 54-18
FI700/MM1OUT	Argus/LST	EN 54-17, EN 54-18
FI700/MM1REL	Argus/LST	EN 54-17, EN 54-18
FI700/M1OUT	Argus/LST	EN 54-17, EN 54-18
FI700/M1IN	Argus/LST	EN 54-17, EN 54-18
FI700/M1REL	Argus/LST	EN 54-17, EN 54-18
FI700/M1IN1OUT	Argus/LST	EN 54-17, EN 54-18
FI700/M1IN1REL	Argus/LST	EN 54-17, EN 54-18

Alarmgeber akustisch, -optisch

Solista LX Wall	Eaton Cooper Fulleon	EN 54-3
Solista LX Ceiling	Eaton Cooper Fulleon	EN 54-3
Roshni LX Wall Base	Eaton Cooper Fulleon	EN 54-3
Symphoni LX Wall Base	Eaton Cooper Fulleon	EN 54-3
Roshni LP	Eaton Cooper Fulleon	EN 54-3
Roshni LP Solista	Eaton Cooper Fulleon	EN 54-3
Symphoni HO	Eaton Cooper Fulleon	EN 54-3
CWSS-RR-yy, CWSS-WR-yy	KAC Alarm Company Ltd	EN 54-3, EN 54-23
CWSO-xx-yy	KAC Alarm Company Ltd	EN 54-3
CWSO-xW-yy	KAC Alarm Company Ltd	EN 54-23
FI750/WB/MT/SOU/W	Argus/LST	EN 54-3
FI750/WB/MT/SOUW/STRC	Argus/LST	EN 54-3

Sonderanwendungen

Rauchmelder: Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip

FR-ONE	FFE	EN 54-12
--------	-----	----------

Rücksetzbare linienförmige Wärmemelder

SKM-03	SeTec	EN 54-22
ADW535	Securiton	EN 54-22

Ansaugrauchmelder

ASD-535	Securiton	EN 54-20
---------	-----------	----------