



## VKF Anerkennung Nr. 30599

**Inhaber /-in**  
PAROC GmbH  
Heidenkampsweg 51  
20097 Hamburg  
Germany

**Hersteller /-in**  
PAROC Oy Ab  
10180 Helsinki  
Finland

**Gruppe** 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

**Produkt** PAROC HVAC FIRE SLAB EI-120 BLACKCOAT

**Beschreibung** Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, aus Mineralwollplatten mit einseitiger schwarzer Alu- Kaschierung (D=60mm, RD=180kg/m<sup>3</sup>). Abmessung max. 1250mm x 1000mm  
Ausführung: eckig, vierseitig, stumpf gestossen.

ohne Küchenabluft

**Anwendung** Befestigung nach Angabe des Gesuchstellers

**Unterlagen** DBI, Hvidovre: PB 'PGA10875A' (09.05.2017), PB 'PGA10981A' (09.05.2017), PB 'PGA10833A' (09.05.2017), PB 'PGA11230A' (04.07.2018), EXAP-Bericht 'PHB10068A' (04.07.2018), EXAP-Bericht 'PHB10068A\_Rev.1' (13.05.2019), KB 'PCA10420A-Rev.3' (06.07.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 13501-3; EN 1366-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 120 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 29.06.2022  
**Ersetzt Dokument vom** 06.03.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher