



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzbüroschriften

VKF Anerkennung Nr. 30820

Inhaber /-in
RGK-Brandschutz
Weststrasse 10
7000 Chur
Schweiz

Hersteller /-in
Pii S.r.l.
20080 Pasturago di Vernate
Italy

Gruppe 682 - Schaum-Handfeuerlöscher

Produkt F 6 GI

Beschreibung Aufladelöscher
Typ: F 6 GI
Nennfüllmenge: 6 l

Anwendung Funktionsbereich: von 0°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'EN 10925' (24.03.2011)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Leistungsklasse 27A,183B
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 04.07.2024
Ersetzt Dokument vom 07.08.2023

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy