



VKF Technische Auskunft Nr. 31064

Inhaber /-in
Carea
ZA Bel Air de Combrée
49520 Combrée
France

Hersteller /-in
Carea
49520 Combrée
France

Gruppe 101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

Produkt ACANTHA

Beschreibung Polyester-Verbundplatte mit Mineralien, beschichtet mit Polyester, RD=2230-2250kg/m³, D=13-22mm

Anwendung RF1

Unterlagen Crepim, Bruay: Klassifizierungsbericht 'DO-18-0320\A-R1-AMDT1' (10.10.2018); Efectis France, Les Avenieres: Prüfbericht 'EFR-18-SBI-002622 A' (23.10.2018), Prüfbericht 'EFR-18-SBI-002622 B' (23.10.2018), Prüfbericht 'EFR-18-SBI-004181' (17.12.2018); Hersteller: Leistungserklärung 'DOP ACANTHA -2020' (24.02.2020)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 06.05.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo